

PROTOKOLL Wassererwärmung Haus C

Objekt 92.0201 Reihenhäuser Haberacher 3, Baden-Rütihof
Datum Montag, 29. März 2004 18:45 - 19:15
Nummer 92.0201-1-Garantie
Teilnehmer STWEG "Haberacher IV", Steinstrasse 32e, 5406 Baden-Rütihof
 Nanotech AG, Hertensteinstrasse 1, 5408 Ennetbaden / Herr Daniel Flückiger
Verteiler Control + Monitoring System GmbH, Im Stetterfeld 1, 5608 Stetten / Herr Ulrich Achtnich
 Demuth Edwin Ing. AG, Im Grund 11, 5405 Baden-Dättwil / Herr Stefan Stettler
 STWEG "Haberacher IV", Steinstrasse 32e, 5406 Baden-Rütihof
 Nanotech AG, Hertensteinstrasse 1, 5408 Ennetbaden / Herr Daniel Flückiger

	Beanstandung / Festhaltung	zuständig	Termin
1.	Durchflussmessung		
1.1	Die Messung des Durchflusses auf der sekundären Seite der Warmwassererwärmung im Haus C hat ergeben, dass der geforderte Wert erreicht wurde. Die Werte sind wie folgt: - SOLL 3440 l/h - IST 4280 l/h		INFO
1.2	Es wurde zudem festgestellt, dass sich der Durchfluss seit dem 8. November 2002, d.h. nach Einbau des HydroFLOW-Kalkschutzgerätes, um ca. 34 % erhöht hat.		INFO
1.3	In der Vergangenheit wurde gemäss Aussage von Herrn Stirnemann kein Mangel an Warmwasser mehr festgestellt.		INFO

